



INTERROGAZIONE

Al Sig. Sindaco
del Comune di Ceggia
Sig. Massimo Beraldo

Oggetto: Allarme scuola elementare

Signor Sindaco,

Nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2010 la sirena di allarme della scuola elementare statale Collodi ha iniziato a suonare ed ha proseguito la segnalazione per molte ore **ininterrottamente** provocando notevole disturbo alla quiete pubblica e impedendo il sonno alle molte famiglie che hanno la propria residenza nelle vicinanze della scuola.

Secondo quanto riportato su un quotidiano locale, risulta che la centrale dei **Vigili del Fuoco non sia stata allertata** e quindi, se questo corrisponde al vero, chiediamo nel caso sia scattato **l'allarme antincendio**, per quale motivo non abbia funzionato il dispositivo di chiamata automatica alla centrale dei Vigili del Fuoco, o nel caso sia installato un allarme anti-intrusione, quali siano i soggetti che sarebbero dovuti intervenire ed eventualmente perché non lo hanno fatto.

Vorremmo conoscere anche quali siano gli elenchi dei soggetti che vengono allertati in caso di allarme degli edifici pubblici del paese che sono dotati di sistemi anti-intrusione o antincendio e quali siano, in caso di soggetti privati, i **tempi massimi di intervento** di questi ultimi e le sanzioni comminabili in caso di inadempienza.

Facciamo presente la norma tecnica CEI 79 – 3 punto 3.3.03 in cui è prescritto che “La durata delle segnalazioni acustiche esterne non dovrà superare i 10 minuti, salvo diverse prescrizioni restrittive imposte dalle amministrazioni locali”, che quindi limita il tempo massimo per cui può suonare una sirena ad alcuni minuti e sicuramente non può suonare per ore, ricordiamo che esiste comunque una legge, che in quanto tale prevale sulla normativa tecnica, che è quella sul disturbo alla quiete pubblica: l'articolo 659 C.P. *“punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone.”*

Chiediamo quindi di conoscere se l'impianto installato sia conforme a tale norma, il soggetto gestore e responsabile dell'impianto e se siano state intraprese azioni a tutela dei cittadini.

Considerata la particolare tipologia dell'edificio, una scuola elementare in cui potrebbe verificarsi un incendio durante la presenza dei bambini, vogliamo conoscere cosa è stato fatto per evitare il ripetersi dell'evento e ci auguriamo che non sia la mera **disabilitazione** dell'impianto di rilevazione incendi o anti-intrusione ma la completa messa in servizio del sistema, compresa la attivazione del dispositivo di chiamata dei soggetti preposti all'intervento.

Distinti saluti

Lista Civica IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Consiglieri

Florian Silvio Lorenzon Paolo